

**СТАНЦІЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА EST-03**  
**PROFESSIONAL**  
**ПАСПОРТ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	2
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	3
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	3
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	4
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	4

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на станцию перекачки топлива EST-03 PROFESSIONAL

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – технические характеристики

Габаритные размеры: высота/ширина/ глубина мм	360×320×710
Питание	220/24/12
Масса	40 кг
Средства индикации выдачи топлива	Семисегментный индикатор, механический счетчик (опция)
Относительная погрешность при вычислении и индикации объема отпущенного топлива	± 0,1%
Скорость перекачки топлива	От 40 до 70 литров в минуту
Диаметр соединения	25 мм
Диапазон рабочих температур	-40°C +50°C градусов
Точность налива дозы	30
Максимальная влажность воздуха	85%
Тип топлива	Дизельное
Подключение к системам спутникового мониторинга. (Опция)	GPS/GLONASS/GPRS
Вид климатического исполнения	УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150
Максимальная потребляемая мощность	1000 Ватт
Тип датчика топлива	LLS с протоколом Omnicomm

## 2.1. Условия эксплуатации

Станция перекачивания топлива предназначена для эксплуатации в условиях с умеренным и холодным климатом категории 2 по ГОСТ 15150.

2.2. Показатели надежности: средний срок службы - не менее 5 лет.

## 3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Изделие транспортируется в закрытом транспорте. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
2. Хранение изделий в упаковке для транспортирования на складе изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения изделий в упаковке без переконсервации должен быть не более 2-х лет со дня изготовления. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2. Комплект поставки

Станция перекачивания топлива	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1) Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТУ ВУ 293437126.001-2015** при соблюдении условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.
- 2) Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 3) Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик, а также без предварительного уведомления.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станция перекачивания топлива EST-03 PROFESSIONAL, серийный номер **20000041** соответствует требованиям **ТУ 27.12.31–003–00771654–2017** и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска